

## Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

#### Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Тюменской области

(наименование территориального органа МЧС России)

625048, г. Тюмень, ул. Максима Горького 72 т.590-571 ф.590-509 E-mail: ogpn@72.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

# Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Тобольску, Тобольскому, Ярковскому муниципальным районам УНДиПР ГУ МЧС России по Тюменской области УНДиПР ГУ МЧС России по Тюменской области

(наименование органа государственного надзора)

626150 Тюменская область, г. Тобольск, микрорайон 4, дом 56, тел. (3456) 249-131, 25-27-51, E-mail: ond-tobolsk@72.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

626150 Тюменская область, г. Тобольск, микрорайон 4, дом 56 (место составления акта)

«0<u>1</u>» <u>марта 2021</u> г.

(дата составления акта) «15» час «00» мин (время составления акта)

#### АКТ ПРОВЕРКИ

### органом государственного контроля (надзора), муниципальным контролем $N_{2}$ 11

по адресу/адресам: г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Заводская 1
(место проведения проверки)
На основании: распоряжения главного государственного инспектора города Тобольска
Тобольского, Ярковского муниципальных районов по пожарному надзору Синегубова Д.В. №11 от
25 января 2021г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной
безопасности».
была проведена <u>плановая, выездная</u> проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБШЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖЛЕНИЕ «СРЕДНЯЯ
<u>ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6» (Детский сад)</u>
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
<u>« 1» февраля 2021 г.</u> с <u>10</u> час. <u>00</u> мин. до <u>13</u> час. <u>00</u> мин. Продолжительность <u>3 часа</u>
<u>« » февраля 2021 г.</u> с час мин. до час мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по
нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: <u>20 рабочих дней / 3 часов</u>

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Тобольску. Тобольскому. Ярковскому муниципальным районам УНДиПР ГУ МЧС России по Тюменской
области УНДиПР ГУ МЧС России по Тюменской области, 626150 Тюменская область, г. Тобольск, микрорайон 4, дом 56, т. (3456) 249-131, 25-27-51
(наименование органа государственного контроля (надзора)
С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки) <i>Грешан А.А. 01.02.2021 г. 10 час 00 мин.</i>
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
«» г. №
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившие проверку: <u>Старший инспектор ОНТР отдела НДиПР по городу Тобольску.</u>
Тобольскому, Ярковскому муниципальным районам УНДиПР ГУ МЧС России по Тюменской
области Коваленко Михаил Викторович, эксперты не привлекаются
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: <u>директор Грешан Александр Александрович</u> (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
- Не выполнило ширину эвакуационных выходов из помещений групповых ячеек не менее 1,2 м. п.
5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
нарушений не выявлено
установлено, что на объекте защиты выполнен следующий комплекс организационно технических мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности:  - разработана и утверждена (26.03.2016) руководителем организации инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте защиты в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ;  - разработан и утверждён (20.05.2020) приказ руководителя о назначении ответственных за пожарную безопасность на объекте зашиты должностных лиц;  - руководитель организации и лица, ответственные за пожарную безопасность, имеют квалификационные удостоверения о прохождении обучения в объёме пожарно-технического
минимума, которые действуют до(14.12.2021);

- ведётся журнал учёта прохождения противопожарного инструктажа с работниками организации;
- распорядительным документом <u>приказ № 57а от 20.05.2020</u> на объекте предусмотрено выполнение требований статьи 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
- на момент проверки, состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов на объекте соответствует требованиям пожарной безопасности по геометрическим параметрам, состоянию и свойствам применяемых для отделки и облицовки материалам;
- на момент проверки пути эвакуации обеспечены достаточным количеством знаков пожарной безопасности;
- на момент проверки, открытые участки электропроводов и кабелей не имеют видимых нарушений целостности изоляционных материалов;
- в соответствии с инструкцией завода-изготовителя проводится проверка (огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре). Последняя проверка проводилась (дата) Акт \_\_\_\_\_;
- для тушения возможного пожара предусмотрено использование источника наружного противопожарного водоснабжения в виде (пожарного гидранта) на расстоянии (50 метров) от объекта. Соответствующий указатель имеется.
  - на объекте имеется внутренний противопожарный водопровод;
- организовано проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью). Последний раз проверки проводились (21.01.2021) Акт ;
- на объекте защиты имеется исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, которые представлены <u>(автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения людей о пожаре)</u>;
- организуются не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующих актов проверки. Последний раз проверки проводились (21.12.2020) Акт \_\_\_\_;
- руководителем организации утверждён (20.01.2021) годовой план-график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений, с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ. На проведение данных работ заключён договор с (ООО «Легион и К»), имеющей соответствующее разрешение (лицензию).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

V. J	( کی و	
(подпись	проверяющего	0)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

лица (лиц) проводивших проверку)

Прилагаемые к акту документы:	
(протоколь	и отбора образцов продукции, проб обследования
объектов окружающей среды и объектов производственной сре	еды, протоколы или заключения проведенных
исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников ю	ридического лица, работников индивидуального
предпринимателя, на которых возлагается ответственность з требований,	а нарушение обязательных требований или
установленных муниципальными правовыми актами, предписани	я об устранении выявленных нарушений и иные
связанные с результатами проверки док	ументы или их копии)
Подписи лиц, проводивших проверку: Старший инспер	ктор ОНТР отдела НДиПР по городу
Тобольску, Тобольскому, Ярковскому муниципальным р	
Тюменской области Коваленко Михаил Викторович	«1» Mapma 2021z. JIOWAPHONY
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми	пендосту (паропись)
	директор Грепван Анександр Александрович
	во (в случае, если имеется) долженость руководителя
иного должностного лица или	уполномоченного представителя юридического лица
индивидуального пр	едпринимателя его уполномоченного представителя,
	« <u>01</u> » <u>марта 2021г</u> .
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:	(подпись)
	(подпись уполномоченного должностного

Телефон доверия: 8-3452-590-549

